

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/modul-zasilacza-en54m-3a17-40-27-6v-3a-2x17-40ah-p-28436.html>

## Moduł zasilacza EN54M-3A17-40 27,6V/3A/2×17-40Ah

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>851,18 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>692,02 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>31594</b>         |
| Kod producenta   | <b>EN54M-3A17-40</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>          |

### Opis produktu

|   |  |
|---|--|
| Zasilanie                               | 230 V AC   |
| Wyjście zasilania                       | 3 A / 27.6 V DC / 85.2 W - dla pracy chwilowej - I <sub>max b</sub> (5min)<br>1.2 A / 27.6 V DC - dla pracy ciągłej - I <sub>max a</sub>   |
| Zgodność z normami                      | Norma pożarowa EN54-4<br>Norma oddymiania i wentylacji EN12101-10<br>Certyfikat stałości właściwości użytkowych CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0630 |
| Prąd ładowania akumulatora              | 1.8A   |
| Pobór prądu przez układy zasilacza      | 52mA max.  |
| Sprawność                               | 89%  |
| Wymiary                                 | 200 x 120 x 48 [+/-2 mm]   |
| Zabezpieczenia                          | SCP, OLP, OVP, UVP   |
| Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego | EPS - awaria sieci AC<br>ALARM - awaria zbiorcza   |
| Wejścia techniczne                      | EXTi - awaria zewnętrzna   |
| Montaż                                  | montaż do zabudowy / opcja DIN (wymagany uchwyt)   |

Gwarancja

3 lata

Uwagi

- moduł zasilacza przeznaczony do zabudowy
- do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt EN54M-DIN1
- Aby zasilacz mógł zostać zainstalowany w systemie przeciwpożarowym należy go umieścić w obudowie o odpowiedniej konstrukcji i w celu uzyskania certyfikatu zlecić badania uzupełniające na zgodność z normą PN-EN54-4+A1+A2 lub PN-EN12101-10+AC